

**AFPRØVNINGSSKEMA FOR
NØD- OG PANIKBELYSNINGSANLÆG**

Lokalitet:	Anlægstype:	Ansvarlig inst. for afprøvning:	Anlægget er installeret af installatør:	Anlægget er installeret dato:
------------	-------------	---------------------------------	---	-------------------------------

Periode	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år
¼ årlig	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift
½ årlig	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift
¾ årlig	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift	Dato: <hr/> Underskrift
årlig	Dato: <hr/>	Dato: <hr/>	Dato: <hr/>	Dato: <hr/>	Dato: <hr/>	Dato: <hr/> SafeEXIT a/s Herstedøstervej 19 2600 Glostrup telefon +45 4345 5010 telefax +45 4345 5011 www.safeexit.dk cvr-nr. 2036 5773

	Underskrift	Underskrift	Underskrift	Underskrift	Underskrift	Underskrift
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SIKKERHEDSBELYSNING AFPRØVNINGSPROCEDURE

1/4 ÅRLIG AFPRØVNING: ANLÆGGET/ENHEDEN AFLADES I 15 MINUTTER

1/2 ÅRLIG AFPRØVNING: ANLÆGGET/ENHEDEN AFLADES HELT

3/4 ÅRLIG AFPRØVNING: ANLÆGGET/ENHEDEN AFLADES I 15 MINUTTER

1/1 ÅRLIG AFPRØVNING: ANLÆGGET/ENHEDEN AFLADES HELT

LOVBFALET PROCEDURE:

- Hvert 3. år indsendes attest til brandmyndigheden
- 1 gang årligt indsendes attest til Elrådet, for forsamlingslokaler over 150 personer jvf. BR

Ovenstående attester, som udstedes af en autoriseret elektroinstallatør, indeholdende oplysninger om at sikkerhedsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtvejen efter 30 minutters drift. jvf. ”Driftmæssige Forskrifter” udgivet af Statens Brandinspektion

ANBEFALET PROCEDURE (*FOR OPTIMAL SIKKERHED*)

En gang om måneden bør der foretages en 15 minutters afprøvning. Afprøvningen foretages ved at afbryde gruppeafbryderen / prøvetrykkene mærket *NØDLYS*. Kontrollér at samtlige lamper lyser. Denne afprøvning vil afsløre defekte batterier.

Ved udskiftning af andet end defekte lyskilder, bør en aut. el-installatør straks tilkaldes.

