

## Attest til Beredskabsstyrelsen Sikkerhedsbelysningsanlæg

Bebyggelse:

---

Adresse:

---

Ansvarshavende:

---

Undertegnede autoriserede el-installationsfirma skal herved på tro og love erklære, at sikkerhedsbelysningsanlægget samt installationen til dette, i ovennævnte bebyggelse er afprøvet og fundet i orden i.h.t. "Driftsmæssige forskrifter" udgivet af Statens Brandinspektion for den pågældende bygningskategori, og derved opfylder de anførte myndighedskrav.

- Nød- og panikbelysningen er afprøvet og i fuld funktion efter 60 min. drift.
- Panikbelysningen giver en belysning på min. 1 lux på flugtvejsarealer efter 60 minutters nøddrift.
- El-installationen er afprøvet og i orden efter de gældende forskrifter.

Arbejdet er udført den:

---

Firma:

---

Adresse:

---

Underskrift:

---

Bemærkninger:

---

---

---

